

ผลการตรวจวัดระดับแสงในบริเวณพื้นที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ	พื้นที่/บริเวณ	ผลการตรวจวัดระดับแสง	ระดับแสงได้มาตรฐาน	
			ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ห้องประชุม กพร.	525	/	
2	ห้องผู้อำนวยการ กพร.	477	/	
3	นางนันทน์หทัย ไตรรัตน์	404	/	
4	นางสาวรุ่งนภา เขียมสาคร	484	/	
5	นางจารุมน บุญสิงห์	429	/	
6	นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง	436	/	
7	นางสาวบุตรีรินทร์ ทนชัยบุตร	407	/	
8	นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์	490	/	
9	นางสาวอริยาพัชร มหาศิริขวรัตน์	477	/	
10	นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ	579	/	
11	นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข	595	/	
12	นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง	500	/	
13	นางสาวญาสุมิน สีนทองวัฒนา	589	/	
14	นายสิทธิชัย ทะนงค์	515	/	

(.....ญาสุมิน สีนทองวัฒนา.....)

นางสาวญาสุมิน สีนทองวัฒนา

ผู้ตรวจวัดระดับแสง

วันที่ 29 มกราคม 2564